

HAUPA

Świadectwo wyrobu

Remscheid 02. 08. 2006

Nazwa wyrobu: Rękawice izolujące do pracy pod napięciem

Grupa produktów: Praca pod napięciem

Nr art.: 120004 rozm. 9
120005 rozm. 10

Kolor: Czerwony

Materiał: Latex naturalny

Badanie: według DIN EN 60903 Kategoria AZC
VDE 0682 część 311
zgodność EG – Świadectwo Badań Wzorców Budowlanych
nr 06094
Instytut Testów i Certyfikacji ; Komisja Elektrotechniki

Napięcie ochronne: do 500 Volt

Napięcie testowania: 2.500 Volt

HAUPA GmbH & Co.KG
Manager produktu