

# HAUPA

## Świadectwo wyrobu

Remscheid 02. 08. 2006

Nazwa wyrobu:	Rękawice izolujące do pracy pod napięciem	
Grupa produktów:	Praca pod napięciem	
Nr art.:	120006	rozm. 9
	120007	rozm. 10
Kolor:	Czerwony	
Materiał:	Latex naturalny	
Badanie:	według DIN EN 60903 Kategoria AZC VDE 0682 część 311 zgodność EG – Świadectwo Badań Wzorców Budowlanych nr 06094 Instytut Testów i Certyfikacji ; Komisja Elektrotechniki	
Napięcie ochronne:	do 1.000 Volt	
Napięcie testowania:	5.000 Volt	

HAUPA GmbH & Co.KG  
Manager produktu