

HAUPA

Świadectwo wyrobu

Remscheid 01. 08. 2006

| | |
|----------------------|---|
| Nazwa wyrobu: | Szczypce, izolowane |
| Grupa produktów: | Praca pod napięciem |
| Nr art.: | Patrz załącznik |
| Kolor: | Czerwony/żółty |
| Materiał: | PVC (zatapiane) |
| Norma: | DIN EN 60900 (VDE 0682 część 201) : 2005-01 EN 60900 : 2004 |
| Napięcie: | AC 1.000 Volt ; DC 1.500 Volt |
| Napięcie testowania: | 10.000 Volt |
| Certyfikat: | Instytut Testów i Certyfikacji VDE Świadectwo nr 96225 |

HAUPA GmbH & Co.KG
Manager produktu

ZAŁĄCZNIK LISTA PRODUKTÓW

| Nr katalogowy | Nazwa wyrobu |
|----------------------|--|
| 210056 | VDE Kombinerki 185 mm |
| 210058 | VDE Kombinerki 200 mm |
| 210648 | VDE Ściągacz izolacji 160 mm |
| 210388 | VDE Szczypce półokrągłe proste 200 mm |
| 210390 | VDE Szczypce półokrągłe odgięte 200 mm |
| 210270 | VDE Płaskoszczypce płaskie 160 mm |
| 210296 | VDE Szczypce okrągłe 160 mm |
| 210100 | VDE Obcinak boczny 160 mm |
| 210102 | VDE Obcinak boczny 180 mm |